

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली परिक्षेत्र बरेली।

पत्र संख्या:उ0नि0(बरे0परि0)-भवन - 2018//144/8

दिनांक -14/2/2018

सेवा में,

प्रबन्धक / स्वामी,

संत पॉल इण्टर कॉलेज,

13 कैंट जनपद शाहजहाँपुर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 14.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा संत पॉल इण्टर कॉलेज 13 कैंट जनपद शाहजहाँपुर में निर्मित भवन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नगत भवन का कुल क्षेत्रफल एरिया- 1200.00 वर्गमीटर, भूतल कवर्ड एरिया- 497.00 वर्गमीटर है। प्रथम तल 497.00 वर्गमीटर है, भवन की ऊँचाई 9.5 मीटर है। प्रश्नगत भवन केवल भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित है। प्रश्नगत भवन 12.00 मीटर चौड़े रोड पर स्थित है। प्रश्नगत भवन के मुख्य द्वार की चौड़ाई 4 मीटर है। प्रश्नगत भवन में 02 स्टेयरकेश जिसकी चौड़ाई 1.75 मीटर है। प्रश्नगत भवन में 04 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर ए0बी0सी0 टाइप क्षमता 05 किग्रा0 उपलब्ध है, तथा 10 CO2, 20 फायर एक्सटिंग्यूशर ABC 6 किग्रा0, 6 फायर हौजरी टैरिस टैंक क्षमता 10,000 मीटर, टैरिस पम्प 450 एलपीएम, फायर एलार्म सिस्टम, यार्ड हाइड्रेंट सिस्टम, फायर बकेट 08 अदद, आटोमेटिक डिडेक्शन सिस्टम, एक्विजट साइनेज, पी0ए0 सिस्टम का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत विद्यालय भवन जो भवन निर्माण विकास उपविधि 2018 के प्रस्तर 3. 11.3.2 (ii) के अनुसार विशिष्ट भवन श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है, चार मंजिल एवं ऊँचाई 15 मीटर से कम तथा भू आच्छादन 500 वर्गमीटर से कम होने के कारण अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है।

अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अजय कुमार गुप्ता) 14/02/18

उपनिदेशक फायर सर्विस

बरेली/मुसदाबादी परिक्षेत्र।

Fr. Royal

Manager

St. Paul's Inter College
13-Cantt., Shahjahanpur
U.P.-242 001

Principal

St. Paul's Inter College
13 Cantt., Shahjahanpur
U.P.-242 001